



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а, E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
(по Георгиевскому и Кировскому ГО)

ул. Пятигорская, 4, г. Георгиевск 357820, тел. fax 8(87951) 2-30-25
e-mail адрес, georgievsk77@bk.ru ,

единый телефон доверия государственной противопожарной службы
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (8652) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 102/1/46

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 40 «Сказочная страна» города Георгиевска»**

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, гражданина) владельца собственности, имущества

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Георгиевскому и Кировскому городским округам по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Георгиевскому и Кировскому ГО) Гапошина А.А. № 102 от «22» июня 2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(указывается наименование органа ГПН)

в период : «07» июля 2020 г. с 10
час.00 мин. до 11 час. 00
мин., «29» июля 2020 г. с
15 час.30 мин. до 17 час.
30 мин.

проведено плановое мероприятие по надзору

Заместителем главного государственного инспектора Георгиевского и Кировского ГО по пожарному надзору – зам.начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (по Георгиевскому и Кировскому ГО) майором внутренней службы Арустамян Н.И.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их) мероприятие по надзору)

совместно с Заведующим - Дорош Е.Л., заведующим хозяйством Липаковой Л. А.

(Должность, Ф.И.О. представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответственного должностного лица, лиц участвующих в мероприятии по надзору)

в помещениях: Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Сказочная страна» города Георгиевска»

(наименование объекта: юридического лица, организации, индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества (гражданина))

по адресу: СК, г. Георгиевск, ул. Мира, д. 14

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 «О пожарной безопасности». Необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац, пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)

1.	2.	3.	4.	5.
1	Обеспечить хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты на объекте	ППР в РФ п. 61	25.12.2020	
2	Исключить допуск к работе лиц, ответственных за пожарную безопасность, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности путем прохождения пожарно-технического минимума	ППР в РФ п. 3	25.12.2020	
3	Представить документы, подтверждающие соответствие области применения и классу пожарной опасности материалов (не выше, чем класс КМ2), использованных для покрытия полов в музыкальном зале	ФЗ-123 ст. 134 ч. 7	25.12.2020	
4	Представить документы, подтверждающие соответствие области применения и классу пожарной опасности материалов (КМ0 и (или) КМ1), использованных для отделки стен в музыкальном зале	ФЗ-123 ст. 134 ч. 8	25.12.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Заместитель начальника ОНД и ПР
по Георгиевскому и Кировскому ГО
Арустамян Н.И.**

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись) М.Л.П.

«29» июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а):

**Заведующий МДОУ «Детский сад № 40
«Сказочная страна» города Георгиевска»
Дорош Е.Л.**

(Должность, фамилия, инициалы)



«29» июля 2020 г.